

4. Правила по охране труда

Требования к персоналу.

4.1. Лица, обслуживающие теплопотребляющие установки и тепловые сети должны знать «Правила охране труда при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей» в объеме занимаемой должности или профессии.

4.2. У лиц, обслуживающих теплопотребляющие установки и тепловые сети и допущены к выполнению специальных работ, должна быть об этом сделана запись в удостоверении о проверке знаний.

4.3. Специальными работами следует считать:

4.3.1. Верхолазные.

4.3.2. Обслуживание сосудов, работающих под давлением.

4.3.3. Огневые и огнеопасные работы.

4.3.4. Работы с электро-, пневмо- и абразивным инструментом.

4.3.5. Работы с грузоподъемными механизмами, управляемые с пола.

4.3.6. Перемещение тяжестей с применением авто- и электропогрузчиков.

4.3.7. Работы на металлообрабатывающих и абразивных станках.

4.4. Весь персонал должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и индивидуальными средствами защиты в соответствии с характером выполняемых работ и обязан пользоваться ими во время работы. На одежде не должно быть развигающей частей, которые могут быть захвачены движущимися (вращающимися) частями механизмов.

Засучивать рукава спецодежды и подворачивать голенища сапог запрещается.

При работе с ядовитыми и агрессивными веществами, а также при выполнении электросварочных, изоляционных работ, разгрузка и погрузка сыпучих и пылящих материалов, брюки должны надеты поверх сапог.

При нахождении в помещении с действующим оборудованием, в колодцах, камерах, каналах, туннелях, на строительной площадке и в ремонтной зоне весь персонал должен надевать застегнутые подбородным ремнем защитные каски. Волосы должны убираться под каску.

4.5. Весь персонал должен практически обучен приемам освобождения человека, попавшего под напряжение, от действия электрического тока и оказания ему доврачебной помощи, а также приемам оказания доврачебной помощи пострадавшим при других несчастных случаях.

Обучение должно производиться по инструкции по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастным случаями при обслуживании энергетического оборудования.

5. Порядок выдачи и оформление наряда.

5.1. Наряд на работу выписывается в двух экземплярах, в обоих экземплярах записи должны быть четкими и ясными. Исправления и перечеркивания написанного текста запрещается.

При выполнении плановых ремонтных работ оба экземпляра наряда передаются для подготовки рабочего места дежурному персоналу участка накануне дня производства работ. В непредвиденных случаях разрешается выдача наряда в день производства работ.

5.2. Наряд выдается на одного производителя работ (наблюдаемого) с одной бригадой на одно рабочее место. На руки производителя работ выдается только один экземпляр наряда.

5.3. Допускается выдача наряда на несколько рабочих мест одной теплопотребляющей установки или одного трубопровода в этом случае должны быть соблюдены следующие условия:

5.3.1. Все рабочие места должны быть подготовлены дежурным (оперативно-ремонтным) персоналом и приняты руководителем работ (наблюдающим).

5.3.2. Производитель работ и наблюдающий должны допускаться на одно из рабочих мест подготовительного участка.

5.3.3. Перевод бригады на другое рабочее место должен осуществлять допускающий или с его разрешения руководитель работ.

5.3.4. Перевод должен оформляться в таблице наряда подписями допускающего (или руководителя работ в графе допускающего) и производителя работ в графе допускающего) и производителя работ с указанием даты, времени, места работы.

5.3.5. Если перевод осуществляет руководитель работ, то он должен быть оформлен в экземпляре наряда, который находится у производителя работ. О состоявшемся переводе бригады руководитель работ извещает старшего дежурного, который делает запись во втором экземпляре наряда и оператором в журнале.

5.4. Расширение рабочего места, изменение числа рабочих мест и условий производства работ, а также замена руководителя работ без выдачи нового наряда запрещается.

5.5. Число нарядов, выдаваемых одновременно, на одного руководителя работ в каждом случае определяет выдающий наряд. В случае совмещения в одном лице руководителя и производителя работ выдается один наряд.

5.6. При работе по наряду бригада должна состоять не менее чем 2-х человек, включая производителя работ, который в строках наряда «с членами бригады» не указывается. Допускается включение в состав бригады на каждого основного его члена по одному практиканту или ученику, или вновь принятому рабочему, проходящему практическое обучение без проверки у них знаний Правил техники безопасности. Практиканты и ученики должны быть закреплены персонально за квалификационными рабочими бригады. Ответственность за безопасность практикантов, учеников и вновь принятых рабочих несут производитель работ, а также члены бригады, за которыми они закреплены, об этом должна быть сделана запись в строках наряда «с членами бригады».

5.7. При большой численности бригады, когда перечень всех ее членов не умещается в строках наряда, разрешается прилагать к наряду список работающих с указанием фамилии, инициалов и разрядов.

Этот список членов бригады подписанный руководителем работ является неотъемлемой частью наряда. В этом случае в строке наряда указывается общая численность бригады и делается запись о наличии прилагаемого списка (форма наряда прилагается).

ОЗНАКОМЛЕН:

подпись

расшифровка подписи