

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Мордовия

(наименование территориального органа МЧС России)

430031 г. Саранск, ул. Косарева, 40 тел. (8342) 28-86-00, E-mail: mchs-rm@moris.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Саранск

(наименование органа государственного пожарного надзора)

430027, г. Саранск, ул. Фурманова, 15 «А»

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 66 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению
«Центр развития ребёнка – Детский сад №58 ОГРН 1021301064290; ИНН
1327152701**

**Директору Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Центр развития ребёнка – Детский сад №58 Агеевой А.М.**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Саранск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Мордовия – главного государственного инспектора городского округа Саранск Республики Мордовия по пожарному надзору Бухарова Геннадия Юрьевича от «15» 03 2019 года № 66, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. «25» марта 2019г., с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. «27» марта 2016г., с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. «01» апреля 2019г., старшим дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Саранск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Мордовия - государственным инспектором городского округа Саранск Республики Мордовия по пожарному надзору Жарниковым Иваном Игоревичем,

проведена плановая проверка Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – Детский сад №58», расположенного по адресу: г. Саранск, пр. 60 лет Октября, 99

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующей Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – Детский сад №58 Агеевой Анной Михайловной, заместителем заведующей по АХЧ Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – Детский сад №58 Жуйковой Еленой Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пред писа	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или)	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о

ния	выявленного нарушения	нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	требований пожарной безопасности	выполняются (указываются только выполненные)
1	2	3	4	5
Здание Детского сада				
1	Помещение прачечной не выделено противопожарными перегородками не ниже 1-го типа (дверь в помещении прачечной, ведущая с коридора установлена с ненормируемым пределом огнестойкости).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ч.2 п.1 ст. 1, ч.4 ст.4; ч.1 п.1, п.2 ст.6; ст.5; ч.3 ст.4; СП 4.13130.2013 п.5.2.6, (К сведению СНиП 2.08.02-89* п.1.82)	01.03.2020г	
2	Помещение пищеблока не выделено противопожарными перегородками не ниже 1-го типа (двери в помещении пищеблока установлены с ненормируемым пределом огнестойкости).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ч.2 п.1 ст. 1, ч.4 ст.4; ч.1 п.1, п.2 ст.6; ст.5; ч.3 ст.4; СП 4.13130.2013 п.5.2.6, (К сведению СНиП 2.08.02-89* п.1.82)	01.03.2020г	
3	На путях эвакуации (в коридорах, на лестницах, в проходах к эвакуационным выходам) отсутствует аварийное освещение, необходимое для эвакуации людей.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ч.2 п.1 ст. 1, ч.4 ст.4; ч.1 п.1, п.2 ст.6; ч.1, ч.2, ч.3 ст.5; ч.1, ч.3 ст.89, ч.9 ст.82; (к сведению СНиП II-4-79 п.4.28)	01.03.2020г	
4	Геометрические размеры наружной стационарной пожарной металлической маршевой лестницы, ведущей из группы №7 не соответствует нормативным требованиям. Ширина ступени менее 0,25 метров (фактически 0,2 метра). Высота ограждений маршей и площадок менее 1,2 метра (фактически 0,9 метров)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ч.2 п.1 ст. 1, ч.4 ст.4; ч.1 п.1, п.2 ст.6; ст.5; ст. 89; ГОСТ Р 53254 – 2009. п.1.2, п.1.3, п.4.2	01.03.2020г	
5	Геометрические размеры наружной стационарной пожарной металлической маршевой лестницы, ведущей из группы №10 не соответствует нормативным требованиям. Ширина ступени менее 0,25 метров (фактически 0,2 метра). Высота ограждений маршей и площадок менее 1,2 метра (фактически 0,9 метров)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ч.2 п.1 ст. 1, ч.4 ст.4; ч.1 п.1, п.2 ст.6; ст.5; ст. 89; ГОСТ Р 53254 – 2009. п.1.2, п.1.3, п.4.2	01.03.2020г	
6	Геометрические размеры наружной стационарной пожарной металлической маршевой лестницы, ведущей из группы №6 не соответствует	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ч.2 п.1 ст. 1, ч.4 ст.4; ч.1 п.1, п.2 ст.6; ст.5; ст. 89; ГОСТ Р 53254 – 2009. п.1.2, п.1.3, п.4.2	01.03.2020г	

	нормативным требованиям. Ширина ступени менее 0,25 метров (фактически 0,2 метра). Высота ограждений маршей и площадок менее 1,2 метра (фактически 0,9 метров)			
7	Геометрические размеры наружной стационарной пожарной металлической маршевой лестницы, ведущей из группы №4 не соответствует нормативным требованиям. Ширина ступени менее 0,25 метров (фактически 0,2 метра). Высота ограждений маршей и площадок менее 1,2 метра (фактически 0,9 метров)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ч.2 п.1 ст. 1, ч.4 ст.4; ч.1 п.1, п.2 ст.6; ст.5; ст. 89; ГОСТ Р 53254 – 2009. п.1.2, п.1.3, п.4.2.	01.03.2020г	
8	Эксплуатационное испытание наружной металлических вертикальной лестницы проведено не в соответствии с ГОСТ Р 53254-2009 (в протоколе испытания отсутствуют размеры лестницы, не проведена проверка требований к размещению лестницы).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ч.2 п.1 ст. 1, ч.4 ст.4; ч.1 п.1, п.2 ст.6; ст.5; ст. 89; ГОСТ Р 53254-2009 п.1.1, п.1.2, п.1.3, п.4.2 п.6.1.1, табл.2 (6); СП 1.13130.2009 п. 4.4.2.	01.03.2020г	

установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы
городского округа Саранск
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления
МЧС России по Республике Мордовия –
государственный инспектор городского округа Саранск
Республики Мордовия по пожарному надзору
Жарников Иван Игоревич
 (должность, фамилия, инициалы
 государственного инспектора по пожарному
 надзору)
 « 01 » апреля 2019 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:
Заведующая Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребёнка – Детский сад №58»
Агеева Анна Михайловна
 (фамилия, инициалы)
 « 01 » апреля 2019 г.

Результаты внеплановых мероприятий по контролю (надзору)

Дата проведения мероприятия по контролю (надзору)	№ № невыполненных пунктов	Кто проводил мероприятие по контролю (надзору)		Кто ознакомлен	
		должность, фамилия, инициалы	подпись	должность, фамилия, инициалы	подпись