

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Мордовия

(наименование территориального органа МЧС России)

430031 г. Саранск, ул. Косарева, 40 тел. (8342) 28-86-00, E-mail: mchs-rm@moris.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Саранск

(наименование органа государственного пожарного надзора)

430027, г. Саранск, ул. Фурманова, 15 «А»

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание N 8/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская
музыкальная школа № 2»

директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 2»
Шибееву Сергею Александровичу

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.о. Саранск Республики Мордовия по пожарному надзору Бухарова Геннадия Юрьевича №8 от 12.01.2017г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в период с 18.01.2017г. по 08.02.2017г. государственным инспектором г.о. Саранск Республики Мордовия по пожарному надзору майором внутренней службы Ризаевой Татьяной Викторовной проведена внеплановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2», расположенного по адресу: г. Саранск, ул. Васенко, 3 с целью контроля за исполнением предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 37/1/1 от 15.03.2016г.

совместно с Шибеевым Сергеем Александровичем-директором МБУДО «ДМШ № 2», Норкиным Ильей Владимировичем-заместителем директора по административно-хозяйственной части (лицо ответственное за пожарную безопасность по приказу № 05-ОД от 12.01.2017 г.)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Лестница, предназначенная для эвакуации из подвального помещения, не соответствует нормативным требованиям: в пределах марша	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ч. 2 п.1 ст. 1, п.4 ст. 4, ч.1 п.1, п.2 ст.6, ч.1, ч.2, ч.3 ст.5, ч.1 ст.89; СП 1.13130.2009 п.4.3.4, п.4.4.2; СНиП 21-01-97* п.6.28*, п.6.30*	18.08.2017	

<p>лестницы допускаются устройство ступеней с различной шириной проступи и различной высоты, ширина проступи менее 25см., допускаются ступени с высотой более 22см.</p>			
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г.о. Саранск Республики Мордовия
по пожарному надзору **Ризаева Т.В.**

"08" 02 2017г.



Предписание для исполнения получил:

[Handwritten signature]

(подпись)

директор Шибеев С.А.

(должность, фамилия, инициалы)

"08" 02 2017г.

Копия предписания направлена почтой _____

(дата, номер почтового отделения, № заказного письма)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)