

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Саранск
Департамент по социальной политике
МДОУ «Детский сад №127
комбинированного вида»
430033, РМ, г. Саранск,
Пр.70л. Октября, 105 тел. (ф.) 55-67-74
E-mail: detskiisad127@yandex.ru
исх. от «21» 01 2020 г. № 7

В отдел надзорной деятельности
и профилактической работы г.о. Саранск
ГУ Министерства РФ по делам
гражданской обороны, ЧС и ликвидации
последствий стихийных бедствий по РМ
заведующей МДОУ «Детский сад №127»
Тремасовой И.В.

Отчет по выполнению мероприятий об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения МДОУ «Детский сад №127».


Администрация МДОУ «Детский сад №127» на предписание №259/1/1 от 23.12.2019 г. сообщает о следующих принятых мерах об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения МДОУ «Детский сад №127» (далее - ДОО), а именно:

- по факту несоответствия требованиям пожарной безопасности наружных стационарных пожарных лестниц, а именно: не пригодны для дальнейшей эксплуатации (согласно протоколам испытаний №342-18, №343-18, №344-18, №345-18 от 17.10.2018 года). На момент проверки имелась заявка (копия 1 прилагается) в Департамент по социальной политике Администрации г.о. Саранск о включении в титул на 2019 г. по программе «Пожарная безопасность»: разработка ПСД на ремонт пожарных лестниц (копия 2 прилагается). После корректировки титула «Пожарная безопасность» на 06.2019г. эта позиция не была включена и утверждена Заместителем Главы г.о. Саранск директором Департамента по социальной политике (копия 3 прилагается).

Приложение:

- копия 1 - копия заявки 1 л.
- копия 2 – копия противопожарные мероприятия на 2019 год в МДОУ г. о. Саранск 4 л.
- копия 3 - копия противопожарные мероприятия на 2019 год в МДОУ г. о. Саранск от 06.2019г. 2 л.

Заведующая МДОУ «Детский сад №127»

 И.В. Тремасова