

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Мордовия

(наименование территориального органа МЧС России)

430031, г. Саранск, ул. Косарева, 40, тел. (8342) 28-86-00, E-mail: mchs@e-mordovia.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Саранск

(наименование органа государственного пожарного надзора)

430027, г. Саранск, ул. Фурманова, 15 «А»

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

**Предписание N105/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению  
«Детский сад №41 присмотра и оздоровления»**

**и.о. заведующей муниципального автономного дошкольного образовательного  
учреждения «Детский сад №41 присмотра и оздоровления»**

**Кисляковой Ольге Юрьевне**

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г.о. Саранск Республики Мордовия по пожарному надзору Дементьева Михаила Николаевича №105 от 03.06.2021г, ст.ст. 6, 6.1, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч.2 п.1 ст. 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в период с 10.06.2021. по 08.07.2021 г. заместителем главного государственного инспектора г.о. Саранск Республики Мордовия по пожарному надзору майором внутренней службы Ризаевой Татьяной Викторовной проведена внеплановая выездная проверка в отношении муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №41 присмотра и оздоровления», расположенного по адресу: г. Саранск, ул. Есенина, 5 с целью контроля за исполнением ранее выданного предписания № 47/1/1 от 12.04.2019 совместно с Кисляковой Ольгой Юрьевной - и.о. заведующей муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №41 присмотра и оздоровления»

**В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:**

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Наружная открытая пожарная лестница, расположенная у наружной западной стены здания и предназначенная для эвакуации людей из помещений второго этажа здания детского сада не соответствует требованиям	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ч.2 п.1 ст. 1; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4; ч.1 п.1, п.2 ст.6; ч.1, ч.19 ст. 88; СП 1.13130.2020 п.4.4.3; п.4.3.5; п.4.4.7; ГОСТ Р 53254-2009 п. 4.2	04.04.2022	

	ГОСТ Р 53254-2009 (ширина марша 0,82м, ширина ступени 0,20м, высота ограждения 1,13м., конструкции лестницы расположены на расстоянии менее 1м до оконного проема). Протокол испытания ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по РМ от 21.03.2019 №032-НПЛ-19		
2	Наружная открытая пожарная лестница, расположенная у наружной восточной стены здания и предназначенная для эвакуации людей из помещений второго этажа здания детского сада не соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-2009 (ширина марша 0,80м, ширина ступени 0,20м, высота ограждения 1,15м., конструкции лестницы расположены на расстоянии менее 1м до оконного проема). Протокол испытания ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по РМ от 21.03.2019 №033-НПЛ-19	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ч.2 п.1 ст. 1; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4; ч.1 п.1, п.2 ст.6; ч.1, ч.19 ст. 88; СП 1.13130.2020 п.4.4.3; п.4.3.5; п.4.4.7; ГОСТ Р 53254-2009 п. 4.2	04.04.2022

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора г.о. Саранск Республики Мордовия  
по пожарному надзору **Ризаева Т.В.**



"08" 07 2021г.

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

  
(должность, фамилия, инициалы)

"08" 07 2021г.

Копия предписания направлена почтой \_\_\_\_\_  
(дата, номер почтового отделения, № заказного письма)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

#### Результаты внеплановых мероприятий по контролю (надзору)

Дата проведения мероприятия по контролю (надзору)	№ № невыполненных пунктов	Кто проводил мероприятие по контролю (надзору)		Кто ознакомлен	
		должность, фамилия, инициалы	подпись	должность, фамилия, инициалы	подпись