



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Мордовия

(наименование территориального органа МЧС России)
430031, г. Саранск, ул. Косарева, 40, телефон: 28-86-00 Факс: 28-89-29 (код 834-2), E-mail: mchs@e-mordovia.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)
430027, г. Саранск, ул. Фурманова, 15Б, Телефон/ факс: 35-65-42 (код 834-2), E-mail: ogpn13@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 137/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному дошкольному общеобразовательному учреждению
«Детский сад № 124 комбинированного вида»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданин), собственника, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Республики Мордовия по пожарному надзору Дементьева Михаила Николаевича

(наименование органа ГПН)

№ 137 от «02» августа 2019 года, ст. 6, 6.1, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности» в период с 08.08.2019 г. по 04.09.2019 г., а именно:

«08» августа 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа

«27» августа 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

«04» сентября 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

проведена проверка Мокроусовой Евгенией Викторовной – старший инспектор отдела
надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Саранск управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике
Мордовия; Ярвиным Дмитрием Олеговичем – инспектор отдела надзорной деятельности и
профилактической работы г.о. Саранск управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Республике Мордовия;

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному
надзору, проводившего (-их) проверку)

Муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад № 124
комбинированного вида» (юридический адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лесная, 15) в
«Детский сад № 124 комбинированного вида» на предмет его соответствия требованиям пожарной
безопасности, расположенного по адресу (место фактического осуществления деятельности):
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лесная, 15

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Савиной Еленой Геннадьевной - заведующей МДОУ «Детский сад № 124
комбинированного вида»; Пятаевой Ларисой Михайловной исполняющей обязанности
заведующей МДОУ «Детский сад № 124 комбинированного вида»; ответственной за пожарную
безопасность Паньковой Надеждой Васильевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены*	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не организовано проведение проверок работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	п.55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме»	20.01.2020 г.	

*Примечание к таблице:

а) полное наименование нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности, требования которых нарушены:

1. ППР в РФ – Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.02.2014 № 113, от 23.06.2014 № 581, от 06.03.2015 № 201, от 10.11.2015 № 1213, от 06.04.2016 № 275, от 18.08.2016 № 807, от 20.09.2016 № 947, от 21.03.2017 № 316, от 28.09.2017 № 1174, от 18.11.2017 № 1393, от 30.12.2017 № 1717, от 21.12.2018 № 1622, от 24.12.2018 № 1644, от 07.03.2019 № 248, с изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ от 17.10.2016 N АКПИ16-607).

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Степанов

Подпись лица, проводившего проверку:
Старший инспектор ОНД и ПР г.о. Саранск
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Мордовия
Мокроусова Евгения Викторовна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«04» сентября 2019 г.

Подпись лица, проводившего проверку:
Инспектор ОНД и ПР г.о. Саранск
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Мордовия
Ярмин Дмитрий Олегович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«04» сентября 2019 г.

Предписание для исполнения получил(а): Пятаева Лариса Михайловна — исполняющая
обязанности заведующей МДОУ «Детский сад № 124 комбинированного вида

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«04» сентября 2019 г.

Отметка об отказе в ознакомлении с предписанием: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



(Handwritten signature)
(подпись)