



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Мордовия

(наименование территориального органа МЧС России)
430031, г. Саранск, ул. Косарева, 40, телефон: 28-86-00 Факс: 28-89-29 (код 834-2), E-mail: mchs-rm@g-mordovia.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ичалковского и
Ромодановского муниципальных районов

(наименование органа государственного пожарного надзора)
431600, п. Ромоданово, ул. Полежаева, 33, Телефон/ факс: 2-15-56 (код 834-38)
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 3/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования

«Ромодановская детско-юношеская спортивная школа»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Ичалковского и Ромодановского муниципальных районов Республики Мордовия по пожарному
надзору Абрамова Михаила Николаевича

(наименование органа ГПН)

№ 3 от «06» февраля 2019 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» в период с 12.02.2019 г. по 12.03.2019 г. г., а именно: 3 рабочих дня (3
часа 20 минут), а именно: 12.02.2019г. (с 11:12 до 12:22), 04.03.2019г. (с 10:35 до 11:45),
12.03.2019г. (с 10:00 до 11:00) проведена проверка старшим дознавателем отдела надзорной
деятельности и профилактической работы Ичалковского и Ромодановского муниципальных
районов УНД и ПР ГУ МЧС России по РМ (государственным инспектором Ичалковского и
Ромодановского муниципальных районов Республики Мордовия по пожарному надзору)
капитаном внутренней службы Мокроусовой Евгенией Викторовной, дознавателем отдела
надзорной деятельности и профилактической работы Ичалковского и Ромодановского
муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по РМ (государственным инспектором
Ичалковского и Ромодановского муниципальных районов Республики Мордовия по пожарному
надзору) старшим лейтенантом внутренней службы Лямзиным Дмитрием Сергеевичем
(полнота, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному
надзору, проводившего (-их) проверку)

здание и помещений муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Ромодановская детско-юношеская спортивная школа», юридический адрес: 431600, Республика
Мордовия, Ромодановский район, п. Ромоданово, пер. Крылова, д. 9, проверено место
фактического осуществления деятельности, а именно: здание и помещения муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Ромодановская детско-юношеская
спортивная школа», юридический адрес: 431600, Республика Мордовия, Ромодановский район, п.
Ромоданово, пер. Крылова, д. 9.

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Ромодановская детско-юношеская спортивная школа» Погарской Ольгой Петровной

(указывается должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены*	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствуют акты проверок работоспособности источников внутреннего противопожарного водопровода.	п.55 ППР в РФ)	20.11.2018г.	
2.	Не проведены эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний.	ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6 ФЗ № 123, п.24 ППР в РФ)	20.11.2018г.	
3.	Из спортивного зала в полу на пути эвакуации ведущего непосредственно наружу выполнен перепад высот пола менее 45 см	ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ч.2, ст.53 ФЗ №123, п.4.3.4 СП 1.13130.2009)	20.11.2018г.	
4.	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов	(ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ФЗ № 123, п.50 ППР в РФ)	20.11.2018г.	
5.	На втором этаже в помещении тренажерной эвакуационная дверь ведущая на лестницу 3-го типа не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа	ч.3 ст. 89 ФЗ №123, п.35 ППР в РФ)	20.11.2018г.	
6.	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует предъявляемым требованиям	ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6 ФЗ №123, п.460, п.461, п.462 ППР в РФ)	20.11.2018г.	

*Примечание к таблице:

*) Полное наименование нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности, требования которых нарушены:

1. Федеральный закон РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции Федеральных законов от 10.07.2012 №117-ФЗ, от 02.07.2013 №185-ФЗ, от 23.06.2014 №160-ФЗ).

2. СП 1.13130.2009 – Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденный 0) в третьем столбце таблиц в скобках указаны пункты нормативных документов, действовавших до дня вступления в силу Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ичалковского и Ромодановского муниципальных районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Мордовия (государственный инспектор Ичалковского и Ромодановского муниципальных районов Республики Мордовия по пожарному надзору)

капитан внутренней службы Мокроусова Евгения Викторовна
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ичалковского и Ромодановского муниципальных районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Мордовия (государственный инспектор Ичалковского и Ромодановского муниципальных районов Республики Мордовия по пожарному надзору)

старший лейтенант внутренней службы Лямзин Д.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«12» марта 2019 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Тюлькина О.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«12» марта 2019 г.

(подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефоны доверия: МЧС России – 8(495) 449-99-99
Центральный региональный центр МЧС России – 8-499-499-89-89
Главное управление МЧС России по Республике Мордовия – 8(8342) 35-65-57

* – место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору