



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Мордовия

(наименование территориального органа МЧС России)  
430031, г. Саранск, ул. Косарева, 40, телефон: 28-86-00 Факс: 28-89-29 (код 834-2), E-mail: mchs@e-mordovia.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Краснослободского,**  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

**Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов**  
431260 г. Краснослободск, ул. Карла Маркса д.21, тел:(83443) 2-25-75, факс : (83443) 2-23-68  
ond.krasnoslobodsk@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

РМ, г. Краснослободск  
(место составления акта)

15 февраля 2021 г.  
(дата составления акта)  
12 час. 15 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
органом государственного контроля (надзора), органом  
муниципального контроля юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

№ 3

По адресу: 431261, Республика Мордовия, г. Краснослободск, микрорайон-1й, д. 38  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника ОНД и ПР Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по РМ (Главного государственного инспектора Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов по пожарному надзору) подполковника внутренней службы Малоземова В.Г. от 19 января 2021 г. № 3.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Краснослободский детский сад комбинированного вида "Сказка" Краснослободского муниципального района Республики Мордовия, г. Краснослободск, микрорайон-1й, д. 38

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с 26.01.2021 г. с 10:00 до 12:00, 02.02.2021 г. с 14:00 до 16:00, 10.02.2021 г. с 10:00 до 11:00, 12.02.2021 г. с 14:00 до 15:00, 15.02.2021 г. с 11:00 до 13:00

Продолжительность 5 дней / 8 часов  
(дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Мордовия

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (а): Заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Краснослободский детский сад комбинированного вида "Сказка" Краснослободского муниципального района Республики Мордовия Ушакова Наталья Николаевна 21.01.2021 г. в 10 ч. 00 мин., а также дополнительно ознакомлена с распоряжением о проведении проверки непосредственно перед началом проведения проверки 26.01.2021 г. в 10 ч 00 мин.

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Мордовия (государственный инспектор Краснослободского, Ельниковского и



Старошайговского муниципальных районов РМ по пожарному надзору) майор внутренней Пастухов Роман Владимирович; инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Мордовия (государственный инспектор Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов РМ по пожарному надзору) Абубякиров Азамат Абдулхаевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

**При проведении проверки присутствовали** Заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Краснослободский детский сад комбинированного вида "Сказка" Краснослободского муниципального района Республики Мордовия Ушакова Наталья Николаевна

(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки:**

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Ф.И.О, должность ответственного лица
1	2	3	4
1	<p>На объекте защиты руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного</p>	<p>На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>Системы коллективной защиты и средства индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара должны обеспечивать безопасность людей в течение всего времени воздействия на них опасных факторов пожара.</p> <p>Средства индивидуальной защиты людей (в том числе защиты их органов зрения и дыхания) должны обеспечивать их безопасность в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или в течение времени, необходимого для проведения специальных работ по тушению пожара. Средства индивидуальной защиты людей могут применяться как для защиты эвакуируемых и спасаемых людей, так и для защиты</p>	<p>Заведующая Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия «Краснослободский детский сад комбинированного вида «Сказка» Ушакова Наталья Николаевна</p>




		<p>пожарных, участвующих в тушении пожара.</p> <p>п. 30 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479</p> <p>ст. 55 ч.1, ч. 3. Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года</p>	
2	<p>На объекте защиты допущено размещение мебели (оборудования, других предметов) у двери эвакуационного выхода с первого этажа левого крыла</p>	<p>На объектах защиты запрещается:</p> <p>ж) размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие, а также демонтировать межбалконные лестницы, заваривать люки на балконах и лоджиях квартир;</p> <p>п. 16 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479</p>	<p>Заведующая Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия «Краснослободский детский сад комбинированного вида «Сказка» Ушакова Наталья Николаевна</p>
3	<p>На объекте защиты светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской</p>	<p>Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской.</p> <p>п. 37 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479</p>	<p>Заведующая Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия «Краснослободский детский сад комбинированного вида «Сказка» Ушакова Наталья Николаевна</p>
4	<p>На объекте защиты дверь на пути эвакуации в левом крыле открывается не по направлению выхода (а именно дверь, ведущая из раздевалки в тамбур)</p>	<p>При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:</p> <p>д) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования</p> <p>Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания</p> <p>Пути эвакуации людей при пожаре</p> <p>1. Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты.</p>	<p>Заведующая Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия «Краснослободский детский сад комбинированного вида «Сказка» Ушакова Наталья Николаевна</p>



		<p>2. Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;</li> <li>2) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы</li> </ol> <p>п. 27 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479</p> <p>ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Одобен Советом Федерации 11 июля 2008 года</p> <p>п. 4.2.22. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» утвержденные Приказом МЧС России от 19 марта 2020 г. N 194</p>	
5	<p>На объекте защиты не внесена информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты о наличии, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей</p>	<p>Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>п. 60 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479</p>	<p>Заведующая Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия «Краснослободский детский сад комбинированного вида «Сказка» Ушакова Наталья Николаевна</p>
6	<p>На объекте защиты не внесена информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты о наличии, периодичности осмотра средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения на каждого дежурного</p>	<p>На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем</p>	<p>Заведующая Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия «Краснослободский детский сад комбинированного вида «Сказка» Ушакова Наталья Николаевна</p>



		<p>противопожарной защиты.</p> <p>п. 30 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479</p>	
<p>7</p>	<p>На объекте защиты не внесена информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности</p>	<p>Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется, в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>п. 54 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479</p>	<p>Заведующая Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия «Краснослободский детский сад комбинированного вида «Сказка» Ушакова Наталья Николаевна</p>





8	<p>На объекте защиты не внесена информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты о наличии, периодичности осмотра покрывала для изоляции очага возгорания</p>	<p>Покрывала для изоляции очага возгорания должны обеспечивать тушение пожаров классов А, В, Е и иметь размер не менее одного метра шириной и одного метра длиной. В помещениях, где применяются и (или) хранятся легковоспламеняющиеся и (или) горючие жидкости, размеры полотен должны быть не менее 2 x 1,5 метра. Покрывала для изоляции очага возгорания хранятся в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара. Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку покрывала для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и его целостности с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>п. 412 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479</p>	<p>Заведующая Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Краснослободского муниципального района Республики Мордовия «Краснослободский детский сад комбинированного вида «Сказка» Ушакова Наталья Николаевна</p>
---	---	--	---

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание № 3/1/1, протокол об административном правонарушении в области пожарной безопасности, № 10 от 15.02.2021 года, проверочные листы (стиски контрольных вопросов) приложение №1, Приказа МЧС России от 28.06.2018 N 261 "Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2018 N 52600)

Заместитель начальника ОНД и ПР Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по РМ майор внутренней службы Пастухов Р.В.



" 15 " февраля 2021 г.




ОНД и ПР Краснослободского,  
Ельниковского и Старошайговского  
муниципальных районов  
и ПР ГУ МЧС России по РМ  
инспектант внутренней службы Абубякиров А.А.



"15" февраля 2021 г.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):  
Заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Краснослободский детский сад комбинированного вида "Сказка" Краснослободского муниципального района Республики Мордовия Ушакова Наталья Николаевна  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"15" февраля 2021 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

### РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

органа государственного контроля (надзора) и профилактики пожарной деятельности

«Телефон доверия»:

Центральный региональный центр МЧС России (495) 449-99-99  
Главное Управление МЧС России по Республике Мордовия 8 (8342) 28-87-00

от «25» марта 2021 года № 26

1. Провести проверку в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Краснослободский детский сад комбинированного вида "Сказка" Краснослободского муниципального района Республики Мордовия (Чрезвычайно высокий этаж (1 этаж))
2. Место нахождения: юридический адрес: 431261, Республика Мордовия, г. Бряньск, микрорайон д. 38, фактического осуществления деятельности: 431261, Республика Мордовия, г. Краснослободский, микрорайон д. 38; ИНН 52-14095189-01 РН 1021300766410
3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки:  
Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Мордовия (Старшего государственного инспектора Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов РМ по пожарной безопасности) Мухоморова Виктора Геннадьевича, заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Мордовия (заместителя главного государственного инспектора Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов РМ по пожарному надзору) Пастухова Романа Владимировича, старшего заместителя отдела надзорной деятельности и профилактической работы Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Мордовия (государственного инспектора Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов РМ по пожарному надзору) Миронова Алексея Петровича, заместителя отдела надзорной деятельности и профилактической работы Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Мордовия (заместителя государственного инспектора Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов РМ по пожарному надзору) Литвинова Евгения Николаевича, инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Мордовия (государственного инспектора Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов РМ по пожарному надзору) Абубякирова Алексея Александровича