

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Республике Мордовия

(наименование территориального органа МЧС России)

430031, г. Саранск, ул. Косарева, 40, тел. (8342) 28-86-00, E-mail: mchs@e-mordovia.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Саранск

(наименование органа государственного пожарного надзора)

430027, г. Саранск, ул. Фурманова, 15 «А»

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание N 23/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад №36 комбинированного вида»**

**заведующей муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №36 комбинированного вида»**

Лежаевой Ирине Николаевне

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.о. Саранск Республики Мордовия по пожарному надзору Бухарова Геннадия Юрьевича №23 от 03.02.2020, ст.ст. 6, 6.1, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 10 ч.2 п.1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в период с 05.02.2020 по 04.03.2020 государственным инспектором г.о. Саранск Республики Мордовия по пожарному надзору капитаном внутренней службы Игониным Евгением Васильевичем и государственным инспектором г.о. Саранск Республики Мордовия по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Мамоновым Александром Дмитриевичем проведена внеплановая выездная проверка в отношении муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №36 комбинированного вида», расположенного по адресу: г. Саранск, ул. Войнова, 4.

совместно с Лежаевой Ириной Николаевной - заведующей муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 36 комбинированного вида», Соловьевой Галиной Петровной-заместителем заведующей по АХЧ муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 36 комбинированного вида» (лицо ответственное за пожарную безопасность по приказу № 07-3008/19 от 30.08.2019г.)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Прибор приемно-контрольный и приборы управления расположены не в помещении дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ч.2 п.1 ст. 1, ч.4 ст.4; ч.1 п.1, п.2 ст.6; ст.5; ст. 83; ч.3 ст.4; НПБ 88-2001 п. 12.48; СП 5.13130.2009 п.13.14.5	10.08.2020	



2	Эвакуационный выход в тамбур (центральный вход) выполнен не в соответствии нормативных требований (фактически ширина новой пластиковой двери-0,65м.)	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ч. 2 п.1 ст. 1, п.4 ст. 4, ч.1, ч.3, ч.8 ст.89; ч.3 ст.4; СП 1.13130.2009 п.5.2.14 СНиП 21-01-97* п.6.16 (к сведению СНиП 2.01.02-85* п.4.6) СНиП II-64-80 п.3.17)	10.08.2020	
3	Эвакуационные выходы на лестницу 3-его типа из групп №№ 7, 10, 11, 14 выполнены не в соответствии нормативных требований (фактически ширина новых пластиковых дверей-0,75-0,8м.)	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ч. 2 п.1 ст. 1, п.4 ст. 4, ч.1, ч.3, ч.8 ст.89; ч.3 ст.4; СП 1.13130.2009 п.5.2.14 СНиП 21-01-97* п.6.16 (к сведению СНиП 2.01.02-85* п.4.6) СНиП II-64-80 п.3.17)	10.08.2020	
4	Эвакуационные выходы из тамбур наружу выполнены не в соответствии нормативных требований (фактически ширина новых металлических дверей -0,735-0,765м.)	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ч. 2 п.1 ст. 1, п.4 ст. 4, ч.1, ч.3, ч.8 ст.89; ч.3 ст.4; СП 1.13130.2009 п.5.2.14 СНиП 21-01-97* п.6.16 (к сведению СНиП 2.01.02-85* п.4.6) СНиП II-64-80 п.3.17)	10.08.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г.о. Саранск Республики Мордовия по пожарному надзору **Игонин Е.В.**



"04" марта 2020г.

Handwritten signature

Государственный инспектор г.о. Саранск Республики Мордовия
по пожарному надзору **Мамонов А.Д.**



"04" марта 2020г.

Предписание для исполнения получил:

Мамонов А.Д.
(подпись)

Заведующая: *Александрова А.В.*
(должность, фамилия, инициалы)

"4" *марта* 2020г.

Копия предписания направлена почтой _____
(дата, номер почтового отделения, № заказного письма)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Результаты внеплановых мероприятий по контролю (надзору)

Дата проведения мероприятия по контролю (надзору)	№ № невыполненных пунктов	Кто проводил мероприятие по контролю (надзору)		Кто ознакомлен	
		должность, фамилия, инициалы	подпись	должность, фамилия, инициалы	подпись