

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Республике Мордовия**

(наименование территориального органа МЧС России)

430031 г. Саранск, ул. Косарева, 40 тел. (8342) 28-86-00, E-mail: mchs-rm@moris.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Саранск**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

430027, г. Саранск, ул. Фурманова, 15 «Б»

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

**Предписание N131 /1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №18 комбинированного вида»**

**заведующей муниципального дошкольного образовательного учреждения**

**«Детский сад №18 комбинированного вида»**

**Кичкиревой Ольге Анатольевне**

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Саранск УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Мордовия-главного государственного инспектора городского округа Саранск Республики Мордовия по пожарному надзору Бухарова Геннадия Юрьевича №131 от 16.07.2019., ст.ст. 6, 6.1, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в период с 22.07.2019 по 12.08.2019г, а именно 22.07.2019 с 13 час., 00 мин., до 15 час., 00 мин., 06.08.2019 с 15 час., 00 мин., до 18 час., 00 мин., 12.08.2019 с 14 час., 00 мин., до 17 час., 00 мин., государственным инспектором г.о. Саранск Республики Мордовия по пожарному надзору капитаном внутренней службы Мокроусовой Евгенией Викторовной проведена внеплановая выездная проверка в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №18 комбинированного вида», расположенного по адресу: г. Саранск, ул. Веселовского, 55, совместно с Кичкиревой Ольгой Анатольевной - заведующей МДОУ «Детский сад № 18 комбинированного вида»

**В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:**

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Наружная пожарная лестница из группы № 11 в неисправном состоянии.(протокол испытания наружной пожарной лестницы от 25.02.2019 № 024-НПЛ-19 подготовленный ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Республике Мордовия)	п.24 ППП в РФ	29.06.2020	
2	Наружная пожарная лестница из группы № 6 в	п.24 ППП в РФ	29.06.2020	



	неисправном состоянии.(протокол испытания наружной пожарной лестницы от 25.02.2019 № 026-НПЛ-19 подготовленный ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Республике Мордовия)			
3	Наружная пожарная лестница из группы № 8 в неисправном состоянии.(протокол испытания наружной пожарной лестницы от 25.02.2019 № 025-НПЛ-19 подготовленный ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Республике Мордовия)	п.24 ППР в РФ	29.06.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР г.о. Саранск  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Мордовия  
государственный инспектор г.о. Саранск Республики Мордовия  
по пожарному надзору **Мокроусова Е.В.**



"12" 08 2019г.

Предписание для исполнения получил:

*Мокроусова Е.В.*  
(подпись)

*Зверева Е.А.*  
(должность, фамилия, инициалы)

"12" 08 2019г.

Копия предписания направлена почтой

(дата, номер почтового отделения, № заказного письма)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору