

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Мордовия

(наименование территориального органа МЧС России)

430031 г. Саранск, ул. Косарева, 40 тел. (8342) 28-86-00, E-mail: mchs-rm@moris.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности профилактической работы городского округа Саранск

(наименование органа государственного пожарного надзора)

430027, г. Саранск, ул. Фурманова, 15 «А»

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание N 97 /1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №68»

заведующей муниципального дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад №68»

Стеблине Оксане Петровне

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г.о. Саранск Республики Мордовия по пожарному надзору Дементьева Михаила Николаевича №97 от 18.10.2018г., ст.ст. 6, 6.1, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст.10 ч.2 п.1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в период с 23.10.2018 по 02.11.2018г. государственным инспектором г.о. Саранск Республики Мордовия по пожарному надзору майором внутренней службы Ризаевой Татьяной Викторовной проведена внеплановая выездная проверка в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №68», расположенного по адресу: г. Саранск, ул. Веселовского, 46 совместно с Стеблина Оксаной Петровной - заведующей муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 68».

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Наружные металлические маршевые пожарные лестницы не соответствуют требованиям ГОСТ Р 53254-2009 (протоколы испытаний лестниц № 32-Л-17, № 33-Л-17 от 02.06.2017). Наружные металлические маршевые пожарные лестницы расположены на	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ч.2 п.1 ст. 1, ч.4 ст.4; ч.1 п.1, п.2 ст.6; ст.5; ст. 89; ч.3 ст.4; ГОСТ Р 53254-2009 п.1.1, п.1.2, п.1.3, п.4.2 п.6.1.1, табл.2 (6); СП 1.13130.2009 п. 4.4.2; СП 4.13130.2013 п.7.13	11.02.2019	

	расстоянии менее 1 м от плоскости оконных проемов.			
2	Эвакуационные выходы из спальных помещений групп № 4 и № 5 на наружные открытые лестницы (3-его типа) выполнены не в соответствии нормативных требований (фактически ширина выходов 0,73м.)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ч.2 п.1 ст. 1, ч.4 ст.4; ч.1 п.1, п.2 ст.6; ч.1, ч.2, ч.3 ст.5; ст.89, ч.3 ст.4; СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 СНиП 21-01-97* п.6.16 (к сведению СНиП II-А.5-62 п. 4.2 примечание п.2 СНиП II-А.5-70 п. 4.2 примечание п.2)	11.02.2019	
3	Эвакуационные выходы из спальных помещений групп № 4 и № 5 (на наружную открытую лестницу и в помещение групповой) выполнены не в соответствии нормативных требований (расположены не рассредоточено).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ч.2 п.1 ст. 1, ч.4 ст.4; ч.1 п.1, п.2 ст.6; ст.5; ст.89, ч.3 ст.4; СП 1.13130.2009 п. 4.2.4; СНиП 21-01-97* п.6.15* (к сведению СНиП II-А.5-62 п. 4.6)	11.02.2019	
4	Высота ограждения лестниц в здании, используемых детьми, не соответствует нормативным требованиям (фактически высота ограждений 1,1-1,13м.)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ч.2 п.1 ст. 1, ч.4 ст.4; ч.1 п.1, п.2 ст.6; ст.5; ст.89, ч.3 ст.4; СП 1.13130.2009 п.5.2.15 (к сведению СНиП II-Л.3-62 п. 3.30)	11.02.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г.о. Саранск Республики Мордовия
по пожарному надзору **Ризаева Т.В.**



" 02 " 11 2018г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

" " 2018г.

Копия предписания направлена почтой

(дата, номер почтового отделения, № заказного письма)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Результаты внеплановых мероприятий по контролю (надзору)

Дата проведения мероприятия по контролю (надзору)	№ № невыполненных пунктов	Кто проводил мероприятие по контролю (надзору)		Кто ознакомлен	
		должность, фамилия, инициалы	подпись	должность, фамилия, инициалы	подпись