

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад №18 комбинированного вида»

ПРИКАЗ №100/4

03.09.2018 г.

**«О назначении ответственного  
за средства пожаротушения  
в МДОУ «Детский сад №18 комбинированного вида»**

Для исключения возникновения пожара, обеспечения пожарной безопасности людей и материальных ценностей образовательного учреждения

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Ответственным за средства пожаротушения в МДОУ «Детский сад №18 комбинированного вида» назначить завхоза Сорокину Л.А..
2. Учет и техническое обслуживание огнетушителей ответственному за средства пожаротушения вести согласно НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации».
3. Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей.
4. В ходе проведения внешнего осмотра обращать внимание на наличие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя.

Заведующая

О.А.Кичкирёва

С приказом ознакомлен(а):

Л.А.Сорокина