



Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение  
«Краснослободский детский сад  
комбинированного вида «Сказка»  
Краснослободского муниципального  
района  
Республики Мордовия

Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы  
Краснослободского, Ельниковского  
и Старошайговского  
муниципальных районов

Мордовия  
Республикань  
Краснослободский  
муниципальной  
районь

Мордовия  
Республикань  
Краснослободской  
муниципальной  
районь

Микрорайон 1 д. 38, г. Краснослободск,  
Краснослободский район, Республика Мордовия, 431260  
Тел. 8 83443 3-01-89

mdoy.ds.skazka@mail.ru

ОКПО 25998011, ОГРН 1021300766410

ИНН / КПП 13140915189 / 131401001

15.03.2021

№ 11

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы  
Краснослободского, Ельниковского  
и Старошайговского  
муниципальных районов

На представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений от 16.02.2021г. №64-2-8 по итогам проведения плановой проверки (Распоряжение от 19.01.2021г. №3) исполнения обязательных требований пожарной безопасности администрация МБДОУ детский сад «Сказка» письменно сообщает о принятых мерах:


- в нарушении п.30 «ППР в РФ»; ст.55 ч.1, ч.3. ФЗ №123- обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного;
- в нарушении п.16 «ППР в РФ» - размещение мебели (обувница) у двери эвакуационного выхода с первого этажа левого крыльца устранено;
- в нарушении п.37 «ППР в РФ»- светильники аварийного освещения отмечены специальными знаками;
- в нарушении п.27 «ППР в РФ» п. д; ст.53 ФЗ №123; п.4.2.22. «СП 1.13130.2020» - дверь на пути эвакуации в левом крыле, ведущая из раздевалки в тамбур переделана и открывается по направлению выхода;

- в нарушении п. 60 «ППР в РФ» - внесена информация в журнал эксплуатации противопожарной защиты о наличии, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей;
- в нарушении п. 30 «ППР в РФ» - внесена информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты о наличии, периодичности осмотра средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения на каждого дежурного;
- в нарушении п. 54 «ППР в РФ» - внесена информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности;
- в нарушении п. 412 «ППР в РФ» - внесена информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты о наличии, периодичности осмотра покрывала для изоляции очага возгорания.

Заведующая МБДОУ детский сад «Сказка»

Н.Н. Ушакова

15.03.2021г.



*Подписано* 15.03.2021г. *Ушакова*

Заведующая МБДОУ детский сад «Сказка»

Н.Н. Ушакова