

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Мордовия

(наименование территориального органа МЧС России)

430031, г. Саранск, ул. Косарева, 40, тел.: 28-86-00, факс: 28-89-29 (код 834-2), E-mail: mchs@e-mordovia.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Саранск

(наименование органа государственного пожарного надзора)

430027, г. Саранск, ул. Фурманова, 15 «а», тел./факс 32-45-97 (код 834-2), E-mail: ondsaransk@inbox.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 80/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №82»

Место нахождения: 430031, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Косарева, 27

Заведующей МДОУ «Детский сад №82» Фадейкиной Е.И.

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Саранск УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Мордовия – главного государственного инспектора г.о. Саранск РМ по пожарному надзору Бухарова Геннадия Юрьевича №80 от 25.03.2019г., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьёй 9 Федерального закона от 26 декабря 2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в период с 22 апреля 2019 по 24 мая 2019, а именно:

«22» апреля 2019г. с10час.00мин. до11час.00мин. Продолжительность 1 час

«07» мая 2019г. с10час.00мин. до12час.00мин. Продолжительность 2 часа

«22» мая 2019г. с14час.00мин. до16час.00мин. Продолжительность 2 часа

«24» мая 2019г. с10час.00мин. до11час.00мин. Продолжительность 1 час

проведена плановая проверка Кириным Дмитрием Александровичем – старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РМ - государственным инспектором г.о. Саранск РМ по пожарному надзору Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №82» в ходе которой, проведено обследование объекта защиты (территории, зданий и помещений) на предмет его соответствия требованиям пожарной безопасности, расположенного по адресу: г. Саранск, ул. Косарева, 27, в результате которого выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

При проведении проверки присутствовали:

Заведующая МДОУ «Детский сад №82» Фадейкина Елена Ильинична;

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполненные)
-------	--	--	--	---

1.	Отсутствуют второй эвакуационный выход из помещений группы №2 расположенной на втором этаже здания детского сада с единовременным пребыванием в групповой ячейке более 10 человек	ч.3, ч.4 ст.4; ч.1,ч.2,ч.3 ст.5; ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п.3.12 СНИП II-Л.3-71)	01.06.2020	
2.	Отсутствуют второй эвакуационный выход из помещений группы №4 расположенной на втором этаже здания детского сада с единовременным пребыванием в групповой ячейке более 10 человек	ч.3, ч.4 ст.4; ч.1,ч.2,ч.3 ст.5; ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п.3.12 СНИП II-Л.3-71)	01.06.2020	
3.	Отсутствуют второй эвакуационный выход из помещений группы №5 расположенной на втором этаже здания детского сада с единовременным пребыванием в групповой ячейке более 10 человек	ч.3, ч.4 ст.4; ч.1,ч.2,ч.3 ст.5; ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п.3.12 СНИП II-Л.3-71)	01.06.2020	
4.	Отсутствуют второй эвакуационный выход из помещений группы №9 расположенной на втором этаже здания детского сада с единовременным пребыванием в групповой ячейке более 10 человек	ч.3, ч.4 ст.4; ч.1,ч.2,ч.3 ст.5; ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п.3.12 СНИП II-Л.3-71)	01.06.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Саранск
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Мордовия –
государственный инспектор г.о. Саранск РМ по пожарному надзору
Кирин Дмитрий Александрович

"24" мая 2019г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Заведующая МДОУ «Детский сад №66» Фадейкина Е.И.
(должность, фамилия, инициалы)

"24" мая 2019г.

Копия предписания направлена почтой

(дата, номер почтового отделения, № заказного письма)

