



**ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)**

603950, Нижний Новгород, ул. Гребешковский откос, д. 7. Телефон: (831) 431-82-11, Факс: (831) 434-17-70
E-mail: volok@gosnadzor.ru, <http://www.volok.gosnadzor.ru>

431860, Республика Мордовия, Ардатовский район, г. Ардатов, ул. Переулок Толстого, д. 2/3.

(место составления предписания)

21.03.2019г.
(дата составления предписания)

16 час. 00 мин.
(время составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ № пр-244/19/П/19

Мной (комиссией в составе): Казаков Андрей Юрьевич – государственный инспектор территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия.

(должность, ФИО, уполномоченного выдавать предписание)

На основании распоряжения заместителя руководителя Волжско-Окского управления Ростехнадзора Расшивалина В.М. 12.02.2019г. №пр-244/19
(дата, номер распоряжения, наименование территориального органа издавшего распоряжение о проведении проверочного мероприятия)

о проведении плановой выездной проверки
(наименование проверки)
в период с 19.03.2019 г. по 21.03.2019 г.

На основании акта проверки: от 21.03.2019 г. № пр-244/19/А/19
(дата, номер акта проверки)

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

В соответствии с пунктом 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004г. №401, Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Ардатовская детско-юношеская спортивная школа» Ардатовского муниципального района Республики Мордовия (МБУДО «Ардатовская ДЮСШ» Ардатовского муниципального района РМ), ИНН 1301062041, ОГРН 1021300549093.

(наименование юридического лица, место нахождения (адрес), индивидуального предпринимателя фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), ИНН, ОГРН)

принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
Эксплуатация сети газопотребления (технический регламент)			
1.	Не обеспечивается безопасность здания котельной в процессе	пункт 1 статьи 36 Федерального закона №384-ФЗ от 30 декабря 2009г. «Технический регламент о безопасности	10.06.2019г.

	эксплуатации посредством технического обслуживания, периодических осмотров, контрольных проверок и мониторинга состояния строительных конструкций (не представлена подтверждающая документация).	зданий и сооружений»	
2.	Не проводятся регламентные работы по поверке манометра, находящегося в котельной.	Пункт 72 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»	10.06.2019г.

В случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, согласно п. 12 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в течение пятнадцати дней с даты получения, юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) вправе представить в Ростехнадзор или Волжско-Окское управление Ростехнадзора в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.


Основанием осуществления контроля за исполнением настоящего предписания является истечение сроков устранения нарушений обязательных требований, указанных в предписании.

Невыполнение в установленный срок является основанием для привлечения к административной ответственности в соответствии со ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Подпись лиц (а), вынесших (его) предписание:

Государственный инспектор
территориального отдела
технологического
и энергетического надзора по РМ

должность



подпись

А.Ю. Казаков

ФИО

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания получил:

Директор МБУДО «Ардатовская ДЮСШ»
Ардатовского муниципального района РМ -
Кузьмин Николай Андреевич

Должность, ФИО



Подпись

21.03.2019 г.

Дата

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи:

Не осуществляется	пункт 1 статьи 14 Федерального закона	10.06.2019г.
здания котельной в котельной	№ 294-ФЗ от 26 декабря 2008г.	
	«Технический регламент о безопасности	